



IVARIO

- GETESTET -

GOLD ZERTIFIKAT



Wasseranalyse im akkreditierten Wasserlabor DIN-EN-ISO 17025 vom 28.03.2022

Folgende Parameter wurden gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV2001) untersucht:

Weichmacher:

Benzylbutylphthalat (BBP)

Diethylhexylphthalat (DEHP)

Di-n-octylphthalat (DNOP)

Diethylphthalat (DEP)

Dicyclohexylphthalat (DCHP)

Dibutylphthalat (DBP)

Diisobutylphthalat (DIBP)

Die untersuchten Parameter wurden jeweils mit der Bestimmungsgrenze von 1,0 µg/l untersucht und es wurden keine Belastungen festgestellt.

Diisononylphthalat (DINP)

Diisodecylphthalat (DIDP)

Die untersuchten Parameter wurden jeweils mit der Bestimmungsgrenze von 10 µg/l untersucht und es wurden keine Belastungen festgestellt.

